


NOTE:
 Alle skelbrønde er ø315 plast.
 Regnvand skal have blå opføringsrør.
 Alle stik er ø110 PVC.
 Alle fald på SPV.-stik er 15‰
 og regnvandsstik er 10‰

SIGNATURFORKLARING:

- Spildevandsledning
- - - Regnvandsledning
- - - Regnvandsledning, Tønder Kommune
- ☒ Nye Ø 315 mm PP rendestensbrønd i kørebanearealet med vandlås

 Tønder Kommune Teknik og Miljø		Wegners Plads 2 6270 Tønder Tlf. 74929292 Mail: toender@toender.dk	
Tegnet	KP	Ryttervænget, Toftlund Byggemodning Ledningsplan	Journal nr.
Dato	18.10.2016		Mål
Rettet			1:500
Projektansvarlig / Godkendt		Tegn. nr.	Plotfil
Soroosh Mahmoodi		1107-2016-401	